



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в
Слободском районе**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ
ПРАВИЛ**

31.03.2022

№ 53

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Быданово Белохолуницкого района Кировской области, на основании Решения о проведении плановой выездной проверки от 21.02.2022г №40, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 43220041000100775198, при рассмотрении акта проверки №40 от 31.03.2022 г., выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

По адресу 613205, Кировская область, Белохолуницкий район, д.Быданово, ул.Советская, д.18:

1. Провести ремонт стен, потолков учебных помещений материалами, допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств в соответствии с п.п 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ (далее - Федеральный закон от 30.03.1999г №52-ФЗ)

2. Выполнить остекление окон в мастерских из цельного стекла, в соответствии с п.2.8.3. СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

3. Обеспечить горячим водоснабжением кабинеты химии и биологии, туалеты для учащихся начальных классов, в соответствии с пп. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.9.7, 3.4.13 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ

4. Оборудовать дверями туалетные кабины в санузле для девочек начальных классов в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

5. Приобрести (заменить) учебную мебель в кабинете химии (столы), покрытие которой не имеет дефектов и повреждений, в соответствии с п. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

6. Обеспечить в фактическом меню школьников массу порций вторых блюд в зависимости от возраста детей предусмотренных санитарными правилами, в соответствии с п. 8.1.2 приложение № 9, п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

7. Провести обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в соответствии с п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г.

По адресу 613205, Кировская область, Белохолуницкий район, д.Быданово, ул.Советская, д.15

8. Провести ремонт стен, потолков, пола в группах, на пищеблоке, в прачечной материалами, допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.5.2, п.2.5.3, СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

9. Оборудовать пищеблок достаточным количеством моечного оборудования, установить отдельную моечную раковину для мытья мяса, рыбы, яйца в соответствии с п. 192, табл. 6.18 СанПиН 3685, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

10. Оборудовать на пищеблоке складское помещение для хранения продуктов (овощей) прибором для измерения относительной влажности воздуха, в соответствии с п.3.8, п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

11. Обеспечить на пищеблоке дошкольного отделения достаточное количество посуды для приготовления блюд, выполненной из нержавеющей стали, в соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

12. Оборудовать пищеблок локальную вытяжную систему над плитой, являющееся источником выделения тепла, в соответствии с п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

13. Выделить отдельное помещение для хранения чистого белья в соответствии с п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Срок исполнения предписания 01.04.2023г


1

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо
МКОУ СОШ д. Быданово, директора Шабалину Е.З.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с
частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок
до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.


Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области в
Слободском районе

О.В.Козулина



Копию настоящего предписания получил: « 01 » 04 2022 г.

директор МКОУ СОШ д. Быданово
(должностное лицо)



(подпись)

Е.З. Шабалина
(Ф.И.О.)